



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области  
(Управление Роспотребнадзора по Ярославской области)

150003, Ярославль, Воинова, 1,  
телефон: (4852) 73-26-92, факс: (4852) 75-52-97  
E-mail: [mail@76.rosпотребнадзор.ru](mailto:mail@76.rosпотребнадзор.ru)

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 472 г. Ярославль « 26 » 12. 2023 г.

Мною, ведущим специалистом-экспертом Белугой Д.А., при проведении 11.12.2023г. профилактического визита в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОПТЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН 7619003137 ОГРН 1027601493391, 152832, Ярославская область, Мышкинский район, д. Коптево, д.11, **выявлены следующие нарушения обязательных требований:** СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5 покрытие потолка, в помещении №2 (по техническому паспорту объекта), имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить качественную обработку влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих средств

п. 2.10 по результатам лабораторных исследований - протокол № 2712 от 17.12.2023г. Вода питьевая - централизованное водоснабжение: холодная вода из крана на пищеблоке - железо - превышает гигиенические нормативы;

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п. 2.5 устранить дефекты и повреждения покрытия потолка, в помещении №2 (по техническому паспорту объекта), обеспечить возможность проводить качественную обработку влажным способом, с применением моющих и дезинфицирующих средств (до 01.09.2024)

п. 2.10 устранить причины превышения гигиенических нормативов, представить в Управление протокол лабораторных исследований (до 31.01.2024)

в срок до 01.09.2024г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КОПТЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИНН 7619003137 ОГРН 1027601493391, 152832, Ярославская область, Мышкинский район, д. Коптево, д.11, Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Ярославской области по адресу: 150003, Ярославль, Воинова, 1, в срок до 01.09.2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания ([beluga\\_da@76.rosпотребнадзор.ru](mailto:beluga_da@76.rosпотребнадзор.ru)).

Заместитель руководителя  
Управления Роспотребнадзора по ЯО

Золотина Л.С.

С предписанием ознакомлен(а) 26.12.2023г.



*Балочек А.Н.*  
(ФИО, должность)