



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07**

**Предписание N9/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
МОУ Коптевская ООШ
Директору МОУ Коптевская ООШ
Калюк Наталии Николаевне**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №9 от 25.01.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 08 февраля 2018г. в период с 09ч.00мин. до 10ч.30мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Коптевская основная общеобразовательная школа на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, Мышкинский район, д. Коптево, д.11, совместно с Калюк Н.Н.- директором МОУ Коптевская ООШ.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Инструкцию о мерах пожарной безопасности выполнить в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	п.2, п. 460, п.461, п.462 ППР в РФ	01.07.2018	
2.	Выполнить проверку качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения здания школы.	п.21 ППР в РФ, разд.2 п.10.1 МДС 21-1.89 пособие к СНиП «21-01-97	01.07.2018	

3.	Повесить инструкцию о порядке действия персонала при получении сигнала о пожаре и неисправности систем противопожарной защиты объекта.	п.64 ППР в РФ	01.07.2018	
4.	Чердачное помещение в здании столовой очистить от сгораемых предметов и материалов.	п.23 «б» ППР в РФ	01.07.2018	
5.	Убрать из тамбура эвакуационного выхода из здания бывшего детского сада раздевалку.	п. 36 «б» ППР в РФ	01.07.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов

Ярославской области по пожарному надзору

Морозова А.Е.

« 13 » февраля 2018 г.

М.Л.П.

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Н.И.И.
(подпись)

директор Калюш Н.А.
(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » февраля 2018г.